

Veröffentlichungspflichten 2019 nach §17 StromNZV

Jahreshöchstlast

Spannungsebene	NS	MS / NS	MS
Jahreshöchstlast in kW	18.114 kW	17.681 kW	29.013 kW
Datum	24.01.2019	24.01.2019	24.01.2019
Zeitraum	18:00	18:00	12:30

Netzverluste in %

Mittelspannung	1,3%
Mittelspannung/Niederspannung	0,8%
Niederspannung	1,1%
Summe Netzverluste	2,3%

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Summe in kWh	83.891.030 kWh
Pmax in kW	18.721 kW

Summenlastgang der Netzverluste

Summe in kWh	3.589.828 kWh
Pmax in kW	697 kW

Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

Summe in kWh	131.926.048 kWh
Leistungsmaximum	27.320 kW
Zeitpunkt der Jahreshöchstlast	01.02.2019 / 11:45 Uhr

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf (Dezentrale Einspeisung)

Mittelspannung	14.414.364 kWh
Mittelspannung/Niederspannung	906.669 kWh
Niederspannung	11.405.790 kWh

Mengen und Preise der Verlustenergie

Mittelspannung	1.896.999 kWh
Mittelspannung/Niederspannung	668.279 kWh
Niederspannung	1.024.549 kWh
Summe Netzverluste	3.589.828 kWh
Preis Verlustenergie	5,624 ct/kWh